

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-NL.AB09.B.00368

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0003902

«Condor Carpets b.v.»
Адрес: Randweg 14, 8061 RW Hasselt, The Netherlands (Нидерланды)
Телефон: +31384778911, факс: +31384778922. E-mail info@condorcarpets.nl.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

«Condor Carpets b.v.»
Адрес: Randweg 14, 8061 RW Hasselt, The Netherlands (Нидерланды)
Телефон: +31384778911, факс: +31384778922. E-mail info@condorcarpets.nl.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.
Аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрывтия ковровые тафтинговые т.м. «Condor Carpets» в виде рулонов и плитки с ворсом из химических волокон (состав: 100% полиэстер, 100% полипропилен, 100% полиэтилен, 50% полипропилена и 50% полиэтилена) на синтетической, войлочной или битумной основе, ворс петлевой, разрезной или комбинированный, высота ворса от 2,0мм до 40мм, общая высота от 3,00мм до 45мм, плотность ворса от 360г/м² до 3200г/м².
Код ОК 034 (ОКПД-2): 13.93.
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

5703 30 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ): см. приложение на бланке №0003915.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №РА0382-ВМ/18, РА0383-ВМ/18, РА0384-ВМ/18, РА0385-ВМ/18 от 22.03.2018г. ИЛ ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.
Акт о результатах анализа состояния производства №185-РА от 02.03.2018г. Орган по сертификации ООО «ЮРЦЭПБС», аттестат аккредитации № RA.RU.11AB09 от 15.10.2015г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация производителя.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 23.03.2018 по 23.03.2023



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

[Signature]
подпись

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

Эксперт (эксперты)

[Signature]
подпись

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-NL.АБ09.В.00368

(обязательная сертификация)

№ 0003915

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
13.93 5703 30 000	Покрывтия ковровые тафтинговые т.м. «Condor Carpets» в виде рулонов и плитки с ворсом из химических волокон (состав: 100% полиэстер, 100% полипропилен, 100% полиэтилен, 50% полипропилен и 50% полиэтилена) на синтетической, войлочной или битумной основе, ворс петлевой, разрезной или комбинированный, высота ворса от 2,0мм до 40мм, общая высота от 3,00мм до 45мм, плотность ворса от 360г/м ² до 3200г/м ² .	Группа воспламеняемости – В3 (легковоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т3 (высокоопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20), группа распространения пламени – РП4 (сильнораспространяющие) по ГОСТ 51032-97. Класс пожарной опасности материала КМ5.



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

О.Е.Карпова

инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
ПОДПИСЬ

К.Н.Нуйкова

инициалы, фамилия